

OZNACZENIA:

- gn. wtyczkowe 230V/16A szczelne,
- gn. wtyczkowe 230V/16A podwójne,
- gn. wtyczkowe 230V/16A,
- łącznik 1-biegunowy 10A,
- łącznik świecznikowy,
- łącznik schodowy,
- łącznik 1-bieg. 10A szczelny,
- łącznik świecznikowy szczelny

UWAGA:

w pom. "mokrych" instalować opr. oświetl. oraz osprzęt hermetyczny


## RZUT STRYCHU 1:150

PROJEKT

OPIS PRZYKŁADOWYCH OPRAW OŚW:

5 Lug S.A. ED050PC.20 Atlantyk 3 PC IP40 2x18 (3350 lm), 36.0 W, 2xL 18 W/840)

PAC - indywidualny sterownik typ PAC-U02MEDIA Smart  
PLFY-P32VBM-E - jednostka wewnętrzna kasetonowa, P=30W (1x 230V)  
PLFY-P40VBM-E - jednostka wewnętrzna kasetonowa, P=40W (1x 230V)  
PLFY-P63VBM-E - jednostka wewnętrzna kasetonowa, P=50W (1x 230V)  
PUHY-EP200YM-A - agregat zewnętrzny ze sterownikiem centralnym typ AT-50  
no czynnik chłodniczy R-410A, P=5,09kW (3x 400V)



NAZWA LADRES OBIEKTU	KOMENDA POWIATOWA POLICJI 78-100 Kołobrzeg ul. Kilińskiego 1, dz. nr 64		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT STRYCHU PB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko	specjalności nr uprawnień	podpis
OPRAWOWAŁ	mgr inż. Andrzej Sumik	elektryczna UAN/N/210/54/89	
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Kisiel	elektryczna GT-Y-463/57/75	
DATA: czerwiec 2014	SKALA:	1:150	NR RYS: 6