

**ZZ-2380-131/14**

***informacja na stronę internetową***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **„zakup i dostawę nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem”**.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

**Pytanie 1:**

Dot. załącznika nr 8 do SIWZ, Szczegółowy opis zamówienia, pkt 1, ppkt 1) Siłownia napięcia DC 48 V – obciążalność siłowni P musi uwzględniać założoną obciążalność siłowni inwerterowej oraz ładowanie baterii (C/10).

Zamawiający określił w ppkt. 2) Siłownia inwerterowa AC 230V, że podstawowym trybem pracy dla tej siłowni jest tryb EPC, w którym siłownia inwerterowa nie obciąża prostowników. Przy zaniku sieci lub jej nieodpowiednich parametrach inwertory będą zasilane z baterii akumulatorów. Zatem nie ma potrzeby wyposażania siłowni napięcia DC 48 V w prostowniki o mocy niezbędnej do zasilania inwerterów.

Czy Zamawiający może to potwierdzić ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie ma potrzeby wyposażania siłowni napięcia DC 48 V w prostowniki o mocy niezbędnej do zasilania inwerterów.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

wyk. w 1 egz.  
wyk. K.K.