


licznik czterokwadrantowy kl. 0,5 z synchronizacją czasu i  
zdalną transmisją pomiarów po linii telefonicznej lub GSM,  
z protokołem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci



SCHEMAT IDEOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO  
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓB UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 1		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	JAN KUBICKI upr. proj. 48/SZ/76	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAREK KUBICKI upr. proj. ZAP/0123/P00E/13	
OPRACOWAŁ		
OBIEKT/ADRES:		
KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN		
INWESTOR:		
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
UKŁAD POMIAROWY ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RGR		
FAZA:	BRANŻA:	
P.W.	ELEKTRYCZNA	
SKALA:	MIEJSCE/DATA:	NR RYS.:
	Szczecin, 03.2015	PW/E/23