


Po=5,6kWx0,6=3,36kW  
Jo= 5A



SCHEMAT IDEOWY „TK7”  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY JΔn-30mA  
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA  
POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY  
UL.KASZUBSKIEJ 35  
W SZCZECINIE  
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 1**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	JAN KUBLICKI upr. proj. 48/SZ/76	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAREK KUBLICKI ZAP/0123/POOE/13	
OPRACOWAŁ		
OBIEKT/ADRES:		
KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2 OBREB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN		
INWESTOR:		
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TK7 II PIĘTRO		
FAZA:	P.W.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SKALA:	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 04.2015	NR RYS.: PW/E/12