



UWAGI:

1. JAKO TABLICĘ "TZK" ZAMONTOWAĆ TYPOWĄ TABLICĘ NAŚCIENNĄ IP 65
2. TABLICĘ "TZK" ZABUDOWAĆ NA ŚCIANIE KOTŁOWNI NA WYSOKOŚCI 1,3m NAD POSADZKĄ.
3. SKRZYNKĘ TYPU Z WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU KOTŁOWNI ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ KOTŁOWNI NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI OKOŁO 1,6m OD POSADZKI

GŁ. PROJEKTANT		mgr inż. Zbigniew Kozak		ZAP/0199/PWCE/08		
OPRACOWAŁ		inż. Piotr Świąg				
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Mieczarek		ZAP/0146/PWCE/07		
WYKONAŁ BUDOWA		mgr inż. JAN KISILEWICZ		85/04		
OBIEKT:		POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZDROJACH				
ADRES:		MIĘDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190				
STADIUM DOKUMENTACJI:		p.b.				
CZĘŚĆ:		PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI				
TREŚĆ RYS.		TABLICA ZASILANIA KOTŁOWNI - SCHEMAT ELEKTRYCZNY				
BIURO PROJEKTOWE		te-ar				
SZCZEGÓŁNIE		ul. Kołobrzyska 41/23, 71-524 Szczecin				
tel. /+4891/ 421 24 77; fax. /+4891/ 423 04 13		tel. kom. 501 730 505				
nr. rysunku		E16				
data		05. 2014				