

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „uPzp”
na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A część lewa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odp. Wyznaczam wizję lokalną na dzień 15.07.2015 r. godz. 13.00

2. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamianę sufitów z wełny drzewnej na sufity podwieszane o nie gorszych parametrach izolacyjności akustycznej niż zaprojektowane.

Odp. W związku z zachowaniem jednolitości wykończenia budynku zamawiający nie dopuszcza zmiany.

3. Prosimy o podanie wymaganych parametrów okładziny balistycznej- wymiarów i kolorystyki.

Odp. Okładzina balistyczna w formie płyty gipsowo-włóknowej gr. 28 mm mocowanej wkrętami na metalowej podkonstrukcji z profili UW 100 w rozstawie osiowym 625 mm. Kolor grafitowy.

4. Prosimy o określenie, w których pomieszczeniach należy wykonać okładzinę z płyt balistycznych.

Odp. Okładzinę balistyczną należy wykonać w następujących pomieszczeniach:

- a) -1/42 magazyn czyszczenia broni,
- b) 0/45 podręczny magazyn broni

5. Prosimy o podanie parametrów płytek ceramicznych, jakie należy poszyć na posadzkach:

Odp. Płytki ceramiczne na posadzki : GRES TECHNICZNY w kolorze popiel – dwa wybarwienia o parametrach:

- a) Nasiąkliwość wodna max. 0,5%,
- b) Wytrzymałość na zginanie min. 35 Mpa,
- c) Odporność na ścieranie wgłębne: max. 175 mm³,
- d) Skuteczność antypoślizgowa: min. R12,
- e) Odporność na czynniki chemiczne: ULB, UHB,
- f) Odporność na płamienie: 4.

6. Prosimy o podanie parametrów płytek ceramicznych, jakie należy poszyć na ścianach:

Odp. Płytki ceramiczne ściennie : GLAZURA SZKLIWIONA w kolorze białym o parametrach:

- a) Nasiąkliwość wodna max. 10%,
- b) Wytrzymałość na zginanie min. 15 Mpa,
- c) Odporność na pęknięcia : wymagana,
- d) Odporność na czynniki chemiczne: GLB,
- e) Odporność na płamienie: min. 3 klasa

7. Prosimy o odpowiedź czy drzwi wewnętrzne do toalet należy wykonać jako drzwi p.poż. EI 60

Odp. Drzwi należy wykonać zgodnie z zestawieniem – bez odporności ogniowej.

8. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych, umożliwiających wycenę wzmocnień ujętych w przedmiarze (detal 1, 1a, 2,3,4,5,6,7,8.

Odp. W zakres opracowania części 2A wchodzi tylko detale nr 2,3,4,5 zgodnie z dostarczonym rysunkiem K/02.

9. Prosimy o odpowiedź czy prace na klatce schodowej wchodzi w zakres prac.

Odp. TAK. Wszystkie prace wchodzi w zakres.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium.