

### **Uzupełnienie opisu do projektu branży elektrycznej.**

W zakres prac w ramach wykonywanych robót I-go etapu remontu i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim należy włączyć pomieszczenie piwnicy nr -1.15.

W związku z powyższym należy w pomieszczeniu wykonać montaż rozdzielnic RGR-B i RGGB, UPS wraz z układem obejściowym (bypass), instalacje gniazd oraz oświetlenia. Do rozdzielnic RGR-B i RGGB, RKL wykonać docelowe wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnic głównej znajdującej się w garażu (pom. 0.54). Zasilanie tablic T1.2 i TK1.2 wykonać jako docelowe z RGR-B i RGGB. Projektowany wyłącznik ppoż. prądu zamontować tymczasowo w pom. 0.37. Przewody z podtrzymaniem funkcji dla głównego wyłącznika pożarowego prądu do pomieszczeń nr -1.15 i pom. 0.54. układać z zapasem umożliwiającym przyłączenie wyłącznika w miejscu docelowym. Przed uruchomieniem UPS w pomieszczeniu nr – 1.15 zamontować układ klimatyzacji(KL3).