


$$P = 18,6 \text{ kW}$$

UWAGA:

1. ROZDZIELNICĘ "Ri2" i "RkL" ZASILIĆ TYMCZASOWO Z ROZDZIELNICY ISTNIEJĄCEJ "RG-1" (PODETAP-1). DLA ZASILANIA TYMCZASOWEGO ROZDZIELNICY "Ri2" i "RkL" W ROZDZIELNICY "RG-1" WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE GNIAZDA BEZP. 63A, ZAINSTALOWAĆ WKŁADKI TOPIKOWE ZWŁOCZNE 32A.
2. DOCELOWO ROZDZIELNICĘ "RkL" ZASILIĆ Z ROZDZIELNICY "RGN".
3. WLZ ZAŁADKA TYMCZASOWEGO ZDEMONTOWAĆ.

6	F1	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3--BIEG C-20	SZT	1
5	F2-F7	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 3--BIEG C-16	SZT	6
4	H1-3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIEĆ 4--BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4--BIEG 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA 4x12 DRZWIWKI IZOLACYJNE BIAŁE Z ZAMKEM	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ

Projektował	mgr inż. R. Bałdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 specj. inst.-inżynieria w zakresie inst. elektrycznych.	06.15	Objekt: KOMENDA POWATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEŃ POMORSKI. ul. ŻWIŹKI I WIGURY 2. DZ. 78/1 ETAP 2015.	Treść: <
-------------	--	-------	--	---