


RSE
 $P_i = 8,7 \text{ kW}$
 $P_{obl} = 6,1 \text{ kW}$

1	H1	LAMPKA SYGNALIZACYJNA 3-FAZOWA	SZT	1
5	F1,F2	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG C-16	SZT	2
4	F3-F5	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZP. PRZETĘŻENIOWYM 2-BIEG 230V C16-30-A	SZT	3
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 4-BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4P 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA NAŚCIENNA 3x12 63A IP40 IK07 II KL. OCHRONNOŚCI . DRZWICZKI IZOLACYJNE PŁASKIE Z ZAMKIEM.	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ



RGG-B

Projektował	mgr inż. R. Będyga Upr. A/PNB/8300/85/80 specj. inst.-inżynierska w zakresie inst. elektrycznych.	06.15		Objekt: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEŃ POMORSKI. ul. ŻWIRKI I WIGURY 2. DZ. 78/1 ETAP 2015.	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasniński Upr. GT-V-63/25/77 specj. inst.-inżynierska w zakresie inst. elektrycznych.	04.15			
Nazwiska		Data	Podpis	Treść:	
				ROZDZIELNICA RSE. SCHEMAT IDEOWY.	
				Skala: 1:10	
				Nr. Umowy	
				Nr. Rysunku 12/13	