


RGR-B

R1.2  
P<sub>i</sub> = 7,0 kW



RG-1

- UWAGA:
- ROZDZIELNIE "R1.2" i "RKL" ZASILIC TYMCZASOWO Z ROZDZIELNICY ISTNIEJACEJ "RG-1" (PODETAP-I). DLA ZASILANIA TYMCZASOWEGO ROZDZIELNICY "R1.2" i "RKL" W ROZDZIELNICY "RG-1" WYKORZYSTAC ISTNIEJACE GNIAZDA BEZP. 63A, ZAINSTALOWAC WKLADKI TOPIKOWE ZWOCZNE 32A.
  - DOCELOWO ROZDZIELNIE "R1.2" ZASILIC Z ROZDZIELNICY "RGR-B", A ROZDZIELNIE "RKL" Z ROZDZIELNICY "RGN".
  - WLZ ZASILANIA TYMCZASOWEGO ZDEMONTOWAC.

9	K2	STYCZNIK 2-BIEG 2Z 230V	SZT	1
8	K1	PRZESKAZNIK BISTABILNY 1-BIEG 16A 250V	SZT	1
7	F71-F83	WYLACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG B-16	SZT	7
6	F7,F8	WYLACZNIK ROWNICOWOPRADOWY 2-BIEG 40-30-AC	SZT	2
5	F1-F6,F9	WYLACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG B-10	SZT	7
4	H1-3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIEC 4-BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	ROZLACZNIK IZOLACYJNY 4-BIEG 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNEKOWA 4x12 DRZWI CZKI IZOLACYJNE BIALE Z ZAMKEM	SZT	1
1	2			
1	3			
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		J.M.	4	ILOŚĆ

Projektował	mgr inż. R. Bedyga Upr. A/PNE/8300/85/80 w zakresie inst. elektrycznych.	06.15	Obiekt: KOMENDA POWATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. KAMIEN POMORSKI. ul. ZWIRKI I WIGURY 2. DZ. 78/1 ETAP 2015.
Sprawdził	mgr inż. W. Jasicki Upr. GI-V-63/25/77 specj. inst.-inżynieria w zakresie inst. elektrycznych.	06.15	Treść:
	Nazwiska	Data	Podpis
ROZDZIELNICA R1.2. SCHEMAT IDEOWY.			
Skala: 1:10			
Nr. Umowy			
Nr. Rysunku 9/13			