

Uzupełnienie opisu do projektu branży elektrycznej.

W zakres prac objętych obecnym przetargiem dotyczącym remontu PP Policji w Międzyzdrojach wchodzi roboty związane z ułożeniem przewodów dla systemu telewizji przemysłowej - CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, systemu kontroli dostępu SKD, systemu alarmu pożarowego SAP, instalacji oddymiającej klatki schodowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniu nr 4,5 na parterze oraz pomieszczeniu nr 205 na II piętrze, instalacji klimatyzatora dla pomieszczenia nr 205. Montaż urządzeń dla tych systemów CCTV, SSWiN, SAP, SKD nie jest przewidziany dla tego przetargu. W pomieszczeniu nr 4 nie przewiduje się aneksu sanitarnego.

Zmiany, które w stosunku do posiadanej dokumentacji przewiduje Zamawiający:

1. Przeniesienie serwerowni z pomieszczenia nr 2 na parterze do pomieszczenia nr 205 na II piętrze.
2. Przeniesienie szafy rejestratora CCTV z pomieszczenia nr 2 na parterze do pomieszczenia nr 205 na II piętrze.
3. Przeniesienie centrali alarmowej SSNiW oraz SKD z pomieszczenia nr 2 na parterze do pomieszczenia nr 205 na II piętrze.
3. Wykonanie obustronnej kontroli dostępu do pomieszczenia nr 205.
4. Montaż czujek kontaktronowych na oknach drzwiach, czujki PIR i czujki mikrofalowej w pomieszczeniu nr 205.
5. Wykonanie zasilania jednostki zewnętrznej klimatyzatora dla pomieszczenia nr 205 i przyłączenie jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu nr 2. W związku ze zmianą lokalizacji szafy serwera Zamawiający rezygnuje z montażu klimatyzatora dla pomieszczenia nr 2.
6. W pomieszczeniu 205 Zamawiający rezygnuje z gniazd zasilanych z tablicy komputerowej TK3. Zamiast gniazd wykonać z tablicy TK3 zasilanie dwoma niezależnymi obwodami szafy serwerowni i szafy rejestratora CCTV.
7. Zainstalowanie w pomieszczeniu 205 szyny wyrównawczej wraz z przyłączeniem przewodem LgY 16 mm² do głównej szyny wyrównawczej w kotłowni.
8. Wykonanie nie ujętego w projekcie systemu oddymiania klatki schodowej z centralą oddymiania na klatce II piętra.
9. Przewody niskoprądowe systemów SSWiN, SKD, SAP, CCTV, oddymiania wykonać w rurach PCW ułożonych pod tynkiem.
10. W pomieszczeniu nr 4 należy zastosować dla oświetlenia podstawowego oprawy wandaloodporne przeznaczone dla aresztów.
11. W pomieszczeniu nr 4 oraz 205 zastosować dodatkową oprawę z modułem zasilania awaryjnego. Oprawę awaryjną w pomieszczeniu nr 4 osłonić kratką lub siatką ochronną jak dla aresztów.