


proj. YDY 5x6mm<sup>2</sup>

T0 tablica zasilania piwnicy w obudowie 4x12

Pj=9kW  
Psz=3,6kW  
Iobj=5,6A






Nr obw.									
przewód		01	02	W1	W2	G1	G2	G3	G4
moc		YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5
		0,67kW	0,29kW	2kW	2kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW
NAZWA	Wyłącznik zasilania tablicy	Oświetlenie pom. 03, 04, 05, 010, 011,	Oświetlenie umywalnia 06, WC 08, P. sprz. porzqd. 012	Centrala went. pom. 07	Centrala went. pom. 011	Gniazda pom. 01, 03, 011, 012	Gniazda pom. 06, 07	Gniazda p. socjal. patrolu 010,	Gniazda pom. 04, 05

GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWICZA (KOTŁOWNIA)

ZACISK POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWICZYCH MIEJSCOWYCH (ŁAZIENKA)

ZACISK POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWICZYCH MIEJSCOWYCH (SOCJAL)



R≤100  
UZIOM SZPILKOWY

mgr inż. Zbigniew Kozak	ZAP/0199/PWCE/08				
inż. Piotr Świąg					
mgr inż. Marek Melczarek	ZAP/0148/POCE/07				
mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64				
OBIEKT: POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZDROJACH					
ADRES: MIEDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190					
STADIUM DOKUMENTACJI: p.b.					
CZĘŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI					
TREŚĆ RYS. TABLICA ZASILANIA PIWNICY - SCHEMAT ELEKTRYCZNY					



NR LAMOWY

/U/13

NR RYSUNKU

SKALA

1:100

DATA

05. 2014