


RZUT PODDASZA




RZUT II-PIĘTRA 1:100

Legenda:

- Oprawa oświetlenia awaryjnego działająca minimum 2h posiadająca certyfikat CNBOP o strumieniu świetlnym 100lm, IP44 wraz z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
- Oprawa oświetleniowa o źródle światła 4x świetlówka liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- Oprawa oświetleniowa montowana typu plafoniera o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezależnie zasilana z rozdzielni Y, obwodu X należąca do grupy sterowania Z
- Oprawa oświetleniowa montowana typu plafoniera IP 65 o źródle światła 2x świetlówka kompaktowa niezależnie zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, należąca do grupy sterowania Z
- Łącznik krzyżowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Łącznik schodowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y należący do obwodu X sterujący grupą opraw Z
- Moduł awaryjny
- Wentylator z czujnikiem PIR zasilany z obwodu oświetleniowego X


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
UŻYTKOWEJ W m2	

201	Kl. schodowa	14,71
202	WC+natrysk	5,43
203	Komunikacja	14,46
204	P. biurowy	10,55
204a	P. biurowy	10,63
205	P. biurowy	9,85
205a	P. biurowy	11,81
206	P. biurowy	22,54
207	Sala odpraw	34,20
208	P. socjalne	9,49
209	P. łączn.-Reptier	6,00
		149,70



UWAGI:

- WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m OD POSADZKI POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH ORAZ 1.40 W ŁAZIENKACH
- PRZEWODY ZSIŁAJĄCE OŚWIETLENIE YD13...5x1,5mm2 UKŁADAĆ NA ŚCIANACH JAKO PODTAKOWE ORAZ W KARBOWANYCH RURKACH WINIDUROWYCH NA STELAŻU IAD SUFITEM PODWIESZANYM.

GŁ. PROJEKTANT		mgr inż. Zbigniew Kozak		ZA/P.0199/P.00E/08	
OPRACOWAŁ		inż. Piotr Świągół			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Mielczarek		ZA/P.0149/P.00E/07	
WYKONAŁ BIERA		mgr inż. JAN KISIELEWICZ		85/64	
OBIEKT:		POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYZDROJACH		<div> SZCZECIN BIURO PROJEKTOWE TECHNOLOGII I ARCHITEKTURY ul. Karłowicza 41/23, 71-524 Szczecin tel. /+4891/ 421 24 77; fax. /+4891/ 423 04 13 tel. kom. 601 730 938</div>	
ADRES:		MIĘDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190			
STADIUM DOKUMENTACJI:		p.b.			
CZĘŚĆ PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI		SKALA			
TREŚĆ RYS		1:100		NR RYSUNKU	
RZUT II-PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOVA		DATA		E1	
		05. 2014		/U/13	