RZUT 2 PIĘTRA

RZUT 1 PIĘTRA

SANITARIATY

LEGENDA:
- KANAŁY NAWIEWNE
- KANAŁY WYCIĄGOWE
- PRZEWODU FREONOWE-KLIMATYZAJA (ZASILANIE/POWRÓT)
- SKROPLINY (PODŁĄCZYĆ DO KANALIZACJI PRZEZ ZASYFONOWANIE)

UWAGA:
- WENTYLACJA WĘZŁA SEC W PIWNICY ORAZ BUFETU Z ZAPLECZEM NA PARTERZE ISTNIEJĄCA
- INSTALACJĘ ODPROWADZENIA SKROPLIN OD KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NALEŻY ZASTOSOWAĆ POMPKI SKROPLIN

WYTYCZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA:
- NALEŻY WYKONAĆ TABLICE ZASILAJĄCĄ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ I WENTYLATORY W POMIESZCZENIU WENTYLATOROWNI NA PODDASZU
- NALEŻY DOPROWADZIĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH (AGREGAT KLIMATYZACYJNY) ORAZ AGREGATÓW WODY LODOWEJ W OPARCIU O DTR URZADZAŃ,
- URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYĆ UZIEMIONE,
- WENTYLATORY WYCIĄGOWE, WYRZUTNIE I CZERPNIE POWIETRZA NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU

WYTYCZNE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA:
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWĘ PŁYTAMI G-K PIONÓW WENTYLACYJNYCH WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W POKOJACH,
- W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE OTWORÓW WIĘKSZYCH O JEDEN ROZMIAR Z USZCZELNIENIEM,
- NA TERENIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE FUNDAMENTU POD AGREGAT KLIMATYZACYJNY, TAK ABY W NAJNIŻSZYM PUNKCIE PODSTAWA AGREGATU BYŁA WYŻEJ OD TERENU MIN 30CM
- PRZEJŚCIA PRZEZ DACH DO WENTYLATORÓW , CZERPNI, WYRZUTNI, NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIO WIĘKSZE TAK ABY BYŁA MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAW IZOLOWANYCH POD WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

OBIEKT/ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL.MAŁOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN

RYSUNEK:
BUDYNEK A/ RZUT 1 PIĘTRA
RZUT 2 PIĘTRA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70-535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl

PODPIS/DATA

PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Wencel upr. proj. A/98/8300/163/83	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Sylwester Chudy upr. proj. ZAP/0196/POOS/11	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Radoszewski upr. proj. Łukasz Soja	

FAZA: P.W.
BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:100
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 12.2015
NR RYS.: PW/W/02