



XL³ 160 3x24
proj. „TA” - poddasze strych



tablica agregatów „TA”
pom. nr 4/06 - poddasze strych



Po= 60kWx0,6=36kW
Jo = 54,5A

SCHEMAT IDEOWY
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK ROŻNICOWO-PRĄDOWY JΔn-30mA
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSÓBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA
POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY
UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	JAN KUBLICKI upr. proj. 48/SZ/76	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAREK KUBLICKI upr. proj. ZAP/0123/P00E/13	
OPRACOWAŁ		
OBIEKT/ADRES:	KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
RYSUNEK:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY „TA” PODDASZE STRYCH	
FAZA:	P.W.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SKALA:	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 05.2015	NR RYS.: PW/E/27