

ZAKRES OPRACOWANIA

Uwaga
- w pozostałych pomieszczeniach istalacje c.o. wykonać w oparciu o projekt termomodernizacji opracowanym przez firmę Canea,
- przewody instalacji c.o. i wody lodowej izolować termicznie,
- przewody skroplin włączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie,
- grzejniki i klimakonwektory podłączyć odpowiednio do instalacji poprzez konsole odcinające.
- w najwyższych punktach pionów zamontować automatyczne zawory odpowietrzniki.
- dokonać sprawdzenia na budowie kolizji przewodów projektowanej instalacji z projektowaną instalacja elektryczną .

UWAGI I UZGODNIENIA

POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJĘTO 0,00=---Mn.p.m.

1. ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGOWE (KLEPKA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, FOLIA) GR 12CM, W TRAKTACH POMIĘDZY KLATKAMI SCHODOWYMI, ZERWAĆ I ZASTĄPIĆ PŁYTĄ FERMACELL O GR. 3 CM WYRÓWNANIE POSADZEK DO POZIOMU SPOCZNIKÓW
2. USZKODZONY TYNK UZUPEŁNIC LUB W MIEJSCACH ZNACZNYCH UBYTKÓW SKUC I WYKONAC NOWĄ WYPRAWĘ TYNKARSKĄ KATEGORII III ŚCIANY ZAIMPREGNOWAC I POMALOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI ŚCIANY POMIESZCZEŃ MOKRYCH WYKOŃCZYC GLAZURĄ DO WYS. 205CM ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH TYNK STRUKTURALNY DO WYS. 1,70M POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA
3. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – B
4. KLATKI SCHODOWE I DROGI EWAKUACYJNE WYPOSAŻYC W OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE(AWARYJNE)
5. PODOKIENNIKI W ISTNIEJĄCYCH OKNACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.85CM
6. ISTNIEJĄCE KRATY ZDEMONTOWAĆ, PODDAĆ RENOWACJI (ODRDZEWIENIE, SZLIFOWANIE, IMPREGNOWANIE, MALOWANIE) ZAMONTOWAĆ MECHANIZMY OTWIERAJĄCE, ZAMEK PATENTOWY
6. PRACE WYKONYWAC PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE.

RZUT STRYCHU

Legenda:

- klimakonwektor czterorurowy dolnozasilany prod. Climaveneta
- grzejnik płytowy dolnozasilany prod.Regulus
- [800 mm] RD6 — wysokość [mm]; wbudowany na stałe zawór termoregulacyjny; długość [mm]
- PI — pion instalacji c.o.
- PII — pion instalacji wody lodowej
- zasilenie c.o. - przewody z rur miedzianych
- powrót c.o. - przewody z rur miedzianych
- zasilenie wody lodowej - przewody z rur miedzianych
- powrót wody lodowej - przewody z rur miedzianych
- przewód skroplin - przewody z rur PP
- zawór trojdrogowy

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
CZĘŚĆ 2A–STRYCH
PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE
SZCZECIN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL.MAŁOPOLSKA 47
70–515 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70–535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl

PROJEKTANT mgr inż. Artur Kucharski upr. proj. ZAP/0073/POOS/06
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Leszek Łatowski upr. proj. UAN/U/7342/120/91
OPRACOWAŁ mgr inż. Adam Radaszewskil

PODPIS/DATA

RYSUNEK: BUDYNEK A/ RZUT STRYCHU –FRAGMENT

FAZA:	BRANŻA:	
P.W.	SANITARNA	
SKALA: 1:100	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 12.2015	NR RYS.: PW/S/05