


„TKon.-3”
poddasze- strych



„TKon.-3”

RW-2x12

4xP312-30mA
FR-303-20A
4xDEHNguard
275

SCHEMAT IDEOWY
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY JΔn-30mA
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSÓBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA
POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY
UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl	
PROJEKTANT	JAN KUBLICKI upr. proj. 48/SZ/76
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAREK KUBLICKI upr. proj. ZAP/0123/POOE/13
OPRACOWAŁ	
OBIEKT/ADRES:	
KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
INWESTOR:	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
RYSUNEK:	
SCHEMAT IDEOWY TABLICY TKon.-3 PODDASZE STRYCH	
FAZA:	BRANŻA:
P.W.	ELEKTRYCZNA
SKALA:	MIEJSCE/DATA:
	Szczecin, 05.2015
	NR RYS.: PW/E/32