PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE

CZĘŚĆ 2A–STRYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:	KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 SŁODMIEŚCIE SZCZECIN
INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MJ.OPOLSKA 47 70–515 SZCZECIN
RYSUNEK:	PODPIS/DATA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	

ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:46 637 63 M:695 426 810 E:atelier_xxi@wp.pl		BUDYNEK A/ STRYCHU / RZUT PODDASZA– INST. WOD.
PROJEKTANT: mgr inż. Artur Kolodziej upr. proj. /ZP/0073/POOS/06		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Lucyna Cieniewicz upr. proj. /uw/n/1742/120/91		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Adam Rodzeniewicz		

FAZA:	BRANŻA:	SANITARNA	
P.W			
SKALA:	1:100	NR RYS.:	PW/S/06
MIEJSCE/DATA:	Szczecin, 12.2015		

RZUT PODDASZA

RZUT PODDASZA-STRYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA (branża sanitarna):
- przewód zimnej wody użytkowej PP-3 stabi Kan-Therm
- przewód ciepłej wody użytkowej PP-3 stabi KanTherm
- przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej PP-3 stabi Kan-Therm
- przewód zimnej wody do celów p.poż. stal. ocynk.
- nr pionu instalacji wody użytkowej
- nr pionu instalacji wody p.poż.
- zawór odcinający Stromax figura 4 sześna
- hydrant wewnętrzny niwerasalny HW-25 W-30 "UN" na wąż półsztywny, zawór hydrantowy DN25 na wys. 1,35 m nad posadzką, w szafce podtynk. 70x73x23 cm

Uwaga.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego w stelowanych lub/ech o odpornośći ogniowej równej odpornośći przegrody budowlanej.