

LEGENDA:
- KANAŁY NAWIEWNE
- KANAŁY WYCIĄGOWE
- PRZEWODU FREONOWE–KLIMATYZAJA (ZASILANIE/POWRÓT)
- SKROPLINY (PODŁĄCZYĆ DO KANALIZACJI PRZEZ ZASYFONOWANIE)

UWAGA:
– WENTYLACJA WĘZŁA SEC W PIWNICY ORAZ BUFETU Z ZAPLECZEM NA PARTERZE ISTNIEJĄCA
– INSTALACJĘ ODPROWADZENIA SKROPLIN OD KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NALEŻY ZASTOSOWAĆ POMPKI SKROPLIN

WYTYCZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA:
– NALEŻY WYKONAĆ TABLICE ZASILAJĄCĄ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ I WENTYLATORY W POMIESZCZENIU WENTYLATOROWNI NA PODDASZU
– NALEŻY DOPROWADZIĆ ZASILANIE ELEKTRYCZNE DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH (AGREGAT KLIMATYZACYJNY) ORAZ AGREGATÓW WODY LODOWEJ W OPARCIU O DTR URZADZAŃ,
– URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYĆ UZIEMIONE,
– WENTYLATORY WYCIĄGOWE, WYRZUTNIE I CZERPNIE POWIETRZA NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU

WYTYCZNE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA:
– NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWĘ PŁYTAMI G–K PIONÓW WENTYLACYJNYCH WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W POKOJACH,
– W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE OTWORÓW WIĘKSZYCH O JEDEN ROZMIAR Z USZCZELNIENIEM,
– NA TERENIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYKONANIE FUNDAMENTU POD AGREGAT KLIMATYZACYJNY, TAK ABY W NAJNIŻSZYM PUNKCIE PODSTAWA AGREGATU BYŁA WYŻEJ OD TERENU MIN 30CM
– PRZEJŚCIA PRZEZ DACH DO WENTYLATORÓW , CZERPNI, WYRZUTNI, NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIO WIĘKSZE TAK ABY BYŁA MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAW IZOLOWANYCH POD WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

OBIEKT/ADRES: KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70–515 SZCZECIN

RYSUNEK: BUDYNEK A/ RZUT PIWNIC RZUT PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70–535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl	
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Wencel upr. proj. A/PB/8300/163/83	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sylwester Chudy upr. proj. ZAP/0196/POOS/11	
OPRACOWALI: mgr inż. Adam Radoszewski; upr. proj. Łukasz Soja	

FAZA: P.W. BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:100 MIEJSCE/DATA: Szczecin, 12.2015 NR RYS.: PW/W/01