



UWAGI:

- ekspander montować nad sufitem podwieszanym
- czujki podzerzeni montować na wysokości 2,5 m (od powierzchni posadzki)
- instalacje w korytarzach prowadzić nad sufitem podwieszanym w metalowych korycie dwudzielnym 100x200mm
- instalacje odchodzące z korytarzów prowadzić nad sufitem podwieszanym w korycie 100x50mm
- zejścia do urządzeń prowadzi pionowo w dół, z koryta w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, podtynkowo, w rurze RB20

- LEGENDA SSWIN:
- centrala alarmowa
  - ekspander wejść
  - obudowa metalowa z zasilaczem
  - akumulator bezobsługowy 17 Ah
  - cyfrowe czujki ruchu
  - manipulator
  - sygnalizator zew. akustyczno-optyczny
  - czujka stuczeniowa
  - mostek
  - koryta metalowe dwudzielne 100x200mm

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. Patryk Dominik upr. proj. ZAP/0023/PROT/09	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Markowski upr. proj. ZAP/0081/PROT/10	
OPRACOWAŁ	inż. Konrad Stalmierski	
OBIEKT/ADRES:		
KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN		
INWESTOR:		
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN		
RYSUNEK:		
BUDYNEK A/ RZUT II PIĘTRO		
FAZA:	BRANŻA:	
P.W.		TELETECHNIKA
SKALA:	MIJESCE/DATA:	NR RYS.:
1:100	Szczecin, 05.2015	PW/T/05