

UWAGI:

1. Konieczne wmontowanie ściąгов poz.1
2. Konieczne przemurowanie 4 spękanych ścian w pasach szerokości 100cm na całą wysokość strychu


WYKAZ STALI StOS

LP.	PRZEKRÓJ	DŁUG.	SZT.	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]		
				Ø 36	Ø 400x15	SR.RZYMSKA
1	Ø 36	18000	2	36,0		
2	Ø 400x15	400	4		1,60	
3	Ø 60	295	2			5,90
SUMA DŁUGOŚCI				36,0	1,60	5,90
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY				7,99	18,84	—
CIĘŻAR WG PRZEKROJU				287,6	30,2	5,90
CIĘŻAR CAŁKOWITY				323,7 kg		

UWAGA:

Konieczne przemurowanie zarysowanej ściany na pełnej jej wysokości

• RZUT DACHU • 1:100 •



UWAGA:

1. Wymiar ściągov sprawdzić na miejscu
2. Montaż ściągov powinien się odbywać przy udziale autora

UKŁAD ŚCIĄGÓW WZMACNIAJĄCYCH
NA WIEŻY ŚRODKOWEJ
I ROZWIĄZANIE ŚCIĄGÓW
1:200

Dr inż. Józef Szwarek
upr. z art. 382 pr. budowlanego Nr 4718/01
specjalizacja z inżynierii budowlanej i inżynierii
RZECZPODANA WYDZIAŁ INŻYNIERII
4. kół Wydziału Techniczny

RYS. 1