

Obwód	GK1	GK2
Moc zaінstalowana PI [kW]	0,5	0,75
Typ przewodu	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
Zabezpieczenie zawczasowe	1p, B16	1p, B16
Zabezpieczenie różnicowe	2p, 25A,30mA, A	

GK3	GK4
0,5	0,5
YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	

GK5	GK6
0,5	0,5
YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	

GK7	GK8
0,75	0,5
YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	

GK9	GK10
0,5	0,5
YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	


GK11	GK12
0,5	0,5
YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	

GK13	R
0,5	-
YDY 3x2,5 mm2	-
1p, B16	1p, B16
2p, 25A,30mA, A	

R	R
-	-
-	-
1p, B16	1p, B16
2p, 25A, 30mA, A	

# UKŁAD SIECI: TN-S SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnic	<b>TKO</b>
Moc zainstalowana Pn [kW]	7,0
Moc szczytowa Psz [kW]	4,9
Znamienny pobór prądu In [A]	10,9
Szczytowy pobór prądu Isz [A]	7,8
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

	
<b>INWESTPROJEKT - ZACHÓD</b> Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9	
nazwa obiektu	BUDYNEK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRZAŻ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZACYMI Białogard, ul. Kołobrzaska, dz. nr 1/9, 2/2, 3/3
adres	elektryczna
temat rysunku	skala ---
projektant	data 07.2014
asystent proj.	podpis nr 193,
mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis E-4
mgr inż. Stanisław Wojciechowski	podpis
sprawdz.	nr upr. 406/88/WtŁ