

ZZ-2380-97/17

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **„KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.08.2017 r. wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji siwz poprzez dołączenie do załącznika nr 6 do siwz projektu wykonawczego PW Gniazda dedykowane DATA.

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w opisie technicznym instalacji elektrycznych w punkcie 2.2. Zasilanie budynków, cytata: „Instalacje zasilające komputery nie są objęte zakresem branży elektrycznej. Instalacja została przygotowana do podłączenia centralnego UPS-a na potrzeby punktów PEL oraz zostały rozmieszczone na każdej kondygnacji rozdzielnice TK zasilane z RUPS.” Żaden z przedmiarów nie uwzględnia gniazd instalacji dedykowanej, w projektach zostały naniesione rozdzielnice komputerowe (TK0; TK1; TK2, które również nie występują w przedmiarach, oraz nie zostały zamieszczone ich schematy. Czy zamawiający wymaga, aby instalacja komputerowa składająca się z gniazd dedykowanych, przewodowania, rozdzielnic (TK0; TK1; TK2), wykonania pomiarów elektrycznych, została wyceniona oraz w, którym kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wyżej wymienionej instalacji? Prosimy o załączenie schematów rozdzielnic: TK0; TK1; TK2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zasilanie komputerów jest ujęte w załączonym projekcie PW Gniazda dedykowane DATA.

Zamawiający wymaga dokonania na podstawie załączonego projektu PW Gniazda dedykowane DATA wyceny instalacji komputerowej składającej się z „gniazd dedykowanych (DATA), przewodowania, rozdzielnic (TK0; TK1; TK2), wykonania pomiarów elektrycznych” oraz wyceny rozdzielnic RGUPS i UPS o mocy 60 kVA jako nowy osobny, kosztorys - gniazda dedykowane DATA.

W załączeniu Zamawiający przekazuje projekt PW Gniazda dedykowane DATA, w skład którego wchodzi:

1. opis techniczny
2. E-1 plan rozmieszczenia gniazd dedykowanych (PEL) - piwnica
3. E-2 plan rozmieszczenia gniazd dedykowanych (PEL) - parter
4. E-3 plan rozmieszczenia gniazd dedykowanych (PEL) – 1 piętro
5. E-4 schemat tablicy TK0
6. E-5 schemat tablicy TK1
7. E-6 schemat tablicy TK2

Zamawiający informuje, że do wyceny agregatu prądotwórczego należy przyjąć dane określone w projekcie wykonawczym branży elektrycznej punkt 4 i w STWOIR branży elektrycznej punkt 2.2.12.

W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wniesienia wadium do dnia 28.08.2017 r.** Godziny pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.