


$$P_{obl} = 3,6 \text{ kW}$$


5	H1	LAMPKA SYGNALIZACYJNA 1-FAZOWA	SZT	1
4	F1-F6	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZP. PRZETĘŻENIOWYM 2-BIEG 230V C16-30-A (CZŁON RÓŻNICOWOPRĄDOWY O CHARAKTERYSTYCE "A")	SZT	6
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 2-BIEG TYPU 2 DO SIECI TNS	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK ISOLACYJNY 2P 32 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA 2x12 63A IP40 IK07 II KL. OCHRONNOŚCI. DRZWICZKI ISOLACYJNE PŁASKIE Z ZAMKIEM.	SZT	1
1	2	3	4	5
LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	IŁOŚĆ

Projektował	mgr inż. R. Bedyga Upr. A/PNB/6300/85/80 specj. inst.-inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		Obiekt: POSTERUNEK POLICJI W DOBREJ. DOBRA ul. OFIAR KATYNIA 2, dz. nr 424/2 Treść: ROZDZIELNICA RK. SCHEMAT IDEOWY.
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT-V-63/25/77 specj. inst.-inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	07.17		
	Nazwiska	Data	Podpis	
				Skala: 1:10 Nr. Umowy Nr. Rysunku 10/13