


| | |
|---|---|
| 1.1 | KORYTARZ |
| 1.1a | POM. TECHNICZNE |
| 1.1b | KORYTARZ |
| 1.2 | POKÓJ BIUROWY |
| 1.3 | HALL WEJŚCIOWY |
| 1.3a | WC INTERESANTA |
| 1.4 | POKÓJ BIUROWY |
| 1.5 | POKÓJ BIUROWY |
| 1.8 | ŁAZIENKA |
| 1.8a | PRZEDSIONEK |
| 1.9 | ANEKS KUCHENNY |
| 1.10 | SZATNIA |

## ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.

A–OPRAWA NASTROPOWA595x595 LED32 W 230V,4000k KLOSZ OPAL
B–OPRAWA NASTROPOWA595x595 LED24 W 230V,4000k KLOSZ OPAL
C–OPRAWA NASTROPOWA355x355 LED21 W 230V,4000k KLOSZ OPAL
D–OPRAWA DO SUFIT. PODWIESZ. 595x595
LED24 W 230V,4000k KLOSZ OPAL
E–OPRAWA NAŚCIENNA KINKIET LED 9W 4000 K. IP 44.
F–OPRAWA NASTROPOWA Fi =195 mm LED 19W 230 V, 4000K, IP44
H–OPRAWA NAŚCIENNA OKRĄGŁA Fi=200 mm, KLOSZ SZKŁO,
OPRAWKA E27, IP 44, ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 20 W
K–OPRAWA NAŚCIENNA OKRĄGŁA Fi=200 mm, KLOSZ SZKŁO,
OPRAWKA E27, IP 44, ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 20 W,
Z CZUJNIKIEM RUCHU
M–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO – KIERUNKOWA
LED 3 W, H=3 godz, IP 20, PIKTOGRAM DWUSTRONNY
M1–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO – KIERUNKOWA
LED 3 W, H=3 godz, IP 20, PIKTOGRAM 1–STRONNY
N–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO KORYTAŻOWA
DO SUFITÓW G–K, LED 1 W, H=3 godz, IP 20
N1–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO AREA
LED 1 W, H=3 godz, IP 20
N2–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO AREA
WYKONANIE ZEWNĘTRZNE LED 3x1 W, H=3 godz, IP65
N3–OPRAWA NATYNKOWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO AREA
LED 1 W, H=3 godz, IP 44
P–OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
NAŚWIETLACZ LED 122 W, 230 V IP 66, IK 10, KOLOR SZARY

## OZNACZENIA

WLZ
INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
WK — WENTYLATOR KANAŁOWY W.G. PROJEKTU ARCHITEKTURY
OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCHU
K100 — KORYTKO KABLOWE SIATKOWE– KDS 100H60
SPA — SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych. | 07.17 | |
| Sprawdził | mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych. | 07.17 | |
| | Nazwiska | Data | Podpis |

Obiekt: POSTERUNEK POLICJI W DOBREJ.
DOBRA UL. OFIAR KATYNIA 2. DZIAŁKA NR 424/2

Treść:
RZUT PARTERU.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Skala: 1:50
Nr. Umowy
Nr. Rysunku 3/13