

Posterunek Policji w Dobrej - zestawienie urządzeń SSP

																		Podsumowanie		Nazwa materiału
																		Razem Ld nr 1	Razem Ld nr 2	
																		1		Obudowa modułu 1xEKS
																		1		Moduł sterujący EWS-4001
																	1			Bateria CR123A do SAL-4001
																	1			Sygnalizator SAL-4001
1																	1		1	Ramka ROP RM-60-R
1																	1		1	Przycisk pożarowy ROP-4001M
	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Gniazdo czujki G-40
						1														Czujka DOT-4046
	1	1					1	1												Czujka DUR-4043
				1	1					1										Czujka DIO-4043
1/18	1/17	1/16	1/15	1/14	1/13	1/12	1/11	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1			Oznaczenie na rysunku
																				Przewód HTKShekw 1x2x0,8 mm2 Pętla linii dozorowej nr 1
																		Razem		
																		1		Centrala POLON-4200
																		1		Sygnalizator SAOZ-Pk
																		2		Akumulator 12V/22Ah

A	OBIEKT: Posterunek Policji w Dobrej		DATA lipiec 2017 r.
	ADRES:	Dobra, ul. Ofiar Katynia 2, dz. nr 424/2	
	NAZWA RYS.:	Instalacja sygnalizacji pożaru Zestawienie urządzeń	SKALA
	PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Bedyga PNB/8300/85/80	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011	NR. RYS. 3
	OPRACOWAŁ:	Piotr Renczyński TECHOM 75/P/2017	