



















we-lektor G100
wskazując na niego.



RZUT I PIĘTRA
- ETAP 2018 r.
SKALA 1:100

Tabela zestawienia urządzeń SSP i oddymiania		
Nr	Nazwa	Ilość
01	Czujka jonizacyjna DIO-4046	2 kpl.
02	Czujka jonizacyjna DIO-40	2 kpl.
03	Gniazdo czujki pożarowej G-40	4 kpl.
04	Moduł kontr-sterujący EKS-4001	2 kpl.
05	Ręczny przycisk oddym. PO-63	2 kpl.
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
|  | Centrala sygnalizacji pożaru | | |
|  | Jonizacyjna czujka dymu | | |
|  | Optyczna czujka dymu | | |
|  | Czujka temperaturowa | | |
|  | Czujka wielodetektorowa | | |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy |  | Centrala oddymiania |
|  | Sygnalizator akustyczny |  | Optyczna czujka dymu |
|  | Optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy |
|  | Czujka wielodetektorowa z wskaźnikiem zadziałania |  | Przyściłek przewietrzania |
|  | Moduł kontrolno-stwierdzający |  | Słownik elektryczny otwierania drzwi |
| | |  | Słownik elektryczny otwierania okien |

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY - BOCZNE KLATKI SCHODOWE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">T</div> <div> OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r. </div>		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2	
NAZWA RYS.:	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP Rzut I piętra	
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Beldyga PNB/8300/85/80	SKALA 1 : 100
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011	
OPRACOWAŁ:	Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017	NR. RYS. PP2