LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT



PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT



ZIDENTYFIKOWANY ZAKRES ROBÓT

ZAKRES ROBÓT

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

RZUT PARTERU

- ETAP '2018 r.

SKALA 1:100

Tabela zestawienia urządzeń SSP i oddymiania

Nr	Nazwa	Ilość
01	Czujka jonizacyjna DIO-4046	2 kpl.
02	Czujka jonizacyjna DIO-40	2 kpl.
03	Gniazdo czujki pożarowej G-40	4 kpl.
04	Ręczny ostrzegacz poż. ROP4001M	2 kpl.
05	Moduł kontr-sterujący EKS-4001	3 kpl.
06	Ręczny przycisk oddym. PO-63	2 kpl.
07	Napęd drzwiowy DDS	2 kpl.
08	Puszka połączeniowa PIP	2 kpl.
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

CSP Centrala sygnalizacji pożaru
J Jonizacyjna czujka dymu
O Optyczna czujka dymu
T Czujka temperaturowa
W Czujka wielodetektorowa
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator akustyczny
O Optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania
W Czujka wielodetektorowa z wskaźnikiem zadziałania
Moduł kontrolno-sterujący

DYM Centrala oddymiania
O Optyczna czujka dymu
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Przycisk przewietrzania
Siłownik elektryczny otwierania drzwi
Siłownik elektryczny otwierania okien

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY - BOCZNE KLATKI SCHODOWE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

T	OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.		DATA lipiec 2018 r.
ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		
NAZWA RYS.:	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP Rzut parteru		SKALA 1 : 100
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Bełdyga PNB/8300/85/80		
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011		NR. RYS. PP1
OPRACOWAŁ:	Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017		