





RG

T3–3

P_i = 12,3 kW

UWAGA

OBWODY 403, 409 – ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ II PIĘTRA I PODDASZA.

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
10	F10,F11	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZP. PRZETĘŻENIOWYM 2–BIEG 230V C16–30–A	SZT	2
9	Z1	KOMPENSATOR DO STEROWANIA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PRZYCISKAMI PODŚWIETLANYMI	SZT	1
8	K1	PRZEKAŹNIK BISTABILNY 230V AC 16A 1Z	SZT	1
7	F71–F95,F6	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–16	SZT	12
6	F7,F8,F9	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2–BIEG 40–30–AC	SZT	3
5	F1–F5	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–10	SZT	5
4	H1–3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 4–BIEG TYPU 2	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4–BIEG 63 A	KPL	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA ISTNIEJĄCA	SZT	1

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	04.18	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	03.18	
	Nazwiska	Data	Podpis

Obiekt: PROJEKT REMONTU KOMPLEKSOWEGO.
BUDYNEK II KOMISARIATU POLICJI W KOSZALINIE.
75–078 KOSZALIN. Ul. KRAKUSA I WANDY 11, DZ. 46/2.

Treść:

ROZDZIELNICA T3–3.
SCHEMAT IDEOWY.

Skala: 1:10

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 5/5